261312060033

报告编号：QZSW261013045

泉州市水务水质检测有限公司

检验检测报告

样品名称：　出厂水

委托单位：　泉州市泉港区水利水务水质检测有限公司

报告签发日期：　2026-10-22

地址：福建省泉州市丰泽区清源街道西贤路 201 号
电话：　0595-28001188　　0595-22896516
传真：0595-22895890
邮编：362000
E-mail：22896516@163.com

说　明

一、报告及复制报告未加盖“泉州市水务水质检测有限公司检测专用章”和骑缝章的无效。

二、报告无批准、审核、编制人签章的无效；报告经任何增删、涂改无效。

三、本报告仅供本项目使用，未经本公司书面同意，其他用途或复印件均为无效。

四、检测结果不受任何行政部门和个人或者其他方面利益的干预。

五、工作人员均遵守各项规定的要求，本着“科学、公正、准确、高效”的质量方针完成委托的检测任务。

六、为委托单位保守秘密，对其提供的要求保密的质量、样品及检测数据严守机密。

七、未经本公司书面同意不得将本报告内容发表在任何新闻媒体及公共场合，不得利用本报告进行任何商品的运作。

八、自送样品的来样检测，其结果只对来样负责。

九、对不可复现的检测项目，结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

十、对本报告有异议时请于报告发出之日起尽快通知本公司，以便及时处理。

样品编号	SS261013045
样品类型	生活饮用水
样品名称	出厂水
检测性质	委托检测
样品状态	透明液体：1 组 7 瓶
来样方式	自送样
送样日期	2026-10-13
采样地点	泉港区湄丰出厂水
联系电话	15060840361
检测日期	2026-10-13 至 2026-10-16
检测依据	1.《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 2.项目检测方法依据见附页。
结果报告	见附表
检测结论	1.委托样品所检测项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 生活饮用水水质常规指标限值。见附表。 2.委托样品所检测项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 生活饮用水消毒剂常规指标要求。见附表。

编制：　　审核：　　签发：杨敬德

2026-10-22

附表：检测结果报告

序号	检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	检测结果
生活饮用水水质常规指标限值			
1.微生物指标			
1	总大肠菌群(CFU/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌(CFU/100mL)	不应检出	未检出
3	菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出
2.毒理指标			
4	砷(mg/L)	≤0.01	0.00018
5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006
6	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
7	铅(mg/L)	≤0.01	0.00044
8	汞(mg/L)	≤0.001	0.00003
9	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.0016
10	氟化物(mg/L)	≤1.0	0.19
11	硝酸盐（以 N 计）(mg/L)	≤10	1.26
12	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0166
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.000260
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00326
15	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
16	三卤甲烷	≤1	0.334
17	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.0077
18	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.0065
19	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.170
3.感官性状和一般化学指标			
20	色度(度)	≤15	5
21	浑浊度(NTU)	≤1	0.333
22	臭和味	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	无	无

序号	检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	检测结果
24	pH 值	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.09
25	铝(mg/L)	≤0.2	0.0446
26	铁(mg/L)	≤0.3	0.0342
27	锰(mg/L)	≤0.1	0.0116
28	铜(mg/L)	≤1.0	0.00315
29	锌(mg/L)	≤1.0	0.0029
30	氯化物(mg/L)	≤250	13.3
31	硫酸盐(mg/L)	≤250	6.14
32	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	87
33	总硬度（以 CaCO3 计）(mg/L)	≤450	35.3
34	高锰酸盐指数(以 O2 计)(mg/L)	≤3	1.14
35	氨（以 N 计）(mg/L)	≤0.5	＜0.02
4.放射性指标			
36	总 α 放射性(Bq/L)	≤0.5	0.04±0.05
37	总 β 放射性(Bq/L)	≤1	0.29±0.05
生活饮用水消毒剂常规指标要求			
38	游离氯(mg/L)	0.3～2	0.80

以下空白

泉州市水务水质检测有限公司

附页

泉州市水务水质检测有限公司检测依据一览表

序号	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 中的 5.2
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 中的 7.2
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 中的 4.1
4	砷	GB/T 5750.6-2023 中的 9.4
5	镉	GB/T 5750.6-2023 中的 12.4
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 中的 13.1
7	铅	GB/T 5750.6-2023 中的 14.3
8	汞	GB/T 5750.6-2023 中的 11.1
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 中的 7.4
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 中的 6.2
11	硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023 中的 8.3
12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 中的 4.3
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 中的 7.2
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 中的 6.2
15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 中的 5.2
16	三卤甲烷	GB/T 5750.10-2023 中的 4.3
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 中的 15.2
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 中的 16.2
19	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 中的 21.2
20	色度	GB/T 5750.4-2023 中的 4.1
21	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 中的 5.1
22	臭和味	GB/T 5750.4-2023 中的 6.1
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 中的 7.1
24	pH 值	GB/T 5750.4-2023 中的 8.1
25	铝	GB/T 5750.6-2023 中的 4.5
26	铁	GB/T 5750.6-2023 中的 5.4
27	锰	GB/T 5750.6-2023 中的 6.6

28	铜	GB/T 5750.6-2023 中的 7.6
29	锌	GB/T 5750.6-2023 中的 8.4
30	氯化物	GB/T 5750.5-2023 中的 5.2
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 中的 4.2
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 中的 11.1
33	总硬度（以 CaCO3 计）	GB/T 5750.4-2023 中的 10.1
34	高锰酸盐指数(以 O2 计)	GB/T 5750.7-2023 中的 4.1
35	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023 中的 11.1
36	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 中的 4.1
37	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 中的 5.1
38	游离氯	GB/T 5750.11-2023 中的 4.2

以下空白

泉州市水务水质检测有限公司